

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий,



QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главного управления МЧС России по Белгородской области г. Белгород, проспект Славы, 102,
32-43-00, boguchs@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-08

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вейделевскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Вейделевка, ул. 18 Января, д. 12 тел./факс 5-46-05, gpn-veidel@31.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГРЯЗНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вейделевскому району Главного государственного инспектора по Вейделевскому району по пожарному надзору Котина Александра Михайловича №3 от «01» марта 2022 года в период с «10» марта 2022 г. по «10» марта 2022 г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вейделевскому району, майор внутренней службы, Котин Александр Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

проведено _____
_____ органа государственного пожарного надзора)
_____ плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Вс №354
11.03.2022

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ВрИО директора
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ ГРЯЗНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА" Щербань Е.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нор- мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения на- рушения обяза- тельных требо- ваний пожарной безопасности	Отметка о выполне- нии
1.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;	Подпунктом «б» пункта 17, а также пунктами 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, установлена необходимость ведения на объектах защиты журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	05.09.2020	
2.	В здании общежития, на первом этаже в правом крыле, на стене используются скрутки проводов с видимыми повреждениями;	Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
3.	В здании общежития, на 3м и 4м этаже используются светильники для освещения, со снятыми колпаками (рассеивателями);	Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
4.	В учебном корпусе,	Пункт 26 Правил		

	эвакуационная дверь с лестничной клетки, идущая из спортивного зала, эксплуатируется без устройства обеспечивающего возможность её свободного открывания изнутри без ключа;	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
5.	В здании общежития, не доукомплектован пожарный пост, 1 ручным электрическим фонарём;	Пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
6.	Отсутствует записи о перемотке рукавов в пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода	Пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479		
7.	В здании учебного корпуса и общежитии, планы эвакуации, выполнен не из фотолюминесцентного (светоотражающего) материала	п. 3 ст. 4 и п. 1. ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ»	не соглас.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зам. дир по УТР Мельник С.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вейделевскому району, майор внутренней службы Котин Александр Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)